РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«Конаковский Жилтехсервис»

ИНН 6911032368 КПП 694901001

Адрес: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Баскакова д. 5 офис 10

РАСЧЕТ

Стоимости ГВС и отопления за Июнь 2026 г.

по адресу: г. Конаково, ул.1-ая Набережная д.44А

Нормативные документы:

- п.26 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 25.12.2015г.)

- ПРИКАЗ РЭК Тверской области №371-нп от 10.12.2025 г., приложение к приказу.

- ПРИКАЗ РЭК Тверской области №530-нп от 16.12.2025 г., приложение к приказу.

-ГВС: ((Объем Гкал х тариф РЭК) + (Объем подпиточной воды Х тариф ХВС РЭК))/ Объем подпиточной воды= Стоимость ГВС

(11,823 Гкал*2455,32 руб.)+(174,488 куб.м.*38,34 руб.)/174,488 м.=204,71 руб./куб.м.

-Отопление: (Объем Гкал х тариф РЭК) /Общая Площадь МКД (квартир)= Стоимость отопления за 1 кв.м.

(0 Гкал*2455,32 руб.)/6479,9 кв.м.= 0 руб. кв.м.

Расчет ОДН электроэнергия: показания общего счетчика - показания ИПУ жителей*тариф РЭК/ Общая Площадь МКД (квартир)= стоимость ОДН за 1 кв.м.

(12000 кВт+541кВт (потери) – 10128 кВт)*5,95 тариф РЭК/6479,9 кв. м. = 2,22 руб. кв.м.

Приложение: копии АКТ о фактическом потреблении тепловой энергии за Июнь 2026 г.

Расчет ОДН Потери тепловой энергии: норма*тариф РЭК/ Общая Площадь МКД (квартир)= стоимость ОДН за 1 кв.м.

0,643 ГКал* тариф РЭК/6479,9 кв.м. = 0,24 руб. 1 кв.м.

Генеральный директор И.М. Богомолов

Приложение № 1
к Договору от <<01>> апреля 2014г. № 6910200289

Акт снятия показаний расчетных приборов учета для Потребителя, выбравшего первую ценовую категорию
ООО "Конаковский Жилтехсервис"
(наименование Потребителя)
за **Июнь** месяц 2026 г.

№№ п-п	Наименование подстанции, ТП, номер фидера	№№ эл.счетчика	Показания счетчиков эл. энергии		Разность показаний	Расчет-ный коэф-фициент	Отпущено по эл.счетчи-ку, кВт*час	Потери эл.энер-гии (ВЛ, трансфор матор), кВт*час	Полный расход, кВт*час
			На_____ (начало расчетного периода)	На_____ (конец расчетного периода)					
1	ПСКФЗф8КТП-55А	03815504	34417	34617	200	60	12000	541	12541

Потребитель _____ (Богомолов И.М.)

Конаковский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

А К Т
О фактическом потреблении тепловой энергии за июнь 2026 г.

г. Конаково

Абонент: ООО «Конаковский Жилтехсервис»
Адрес: г. Конаково, ул. 1ая Набережная, 44а

Теплоснабжающая организация: Конаковский филиал ООО «Теплосеть» составили настоящий Акт в том, что расход тепловой энергии составил:

За период с 25.05.2026 г. по 23.06.2026 г.

Дата	Показания приборов (горячая вода)					
	Тепловая энергия.	Масса теплоносителя		Т*С	Т*С	Время Нараб.(час)
		Подача М1	Обратка М2	Подача	Обратка	
24.06.26	34,461			60	54	
Итого:	34,461	= 170,732т				

Количество т/энергии на ~~отопление:~~ Отклонение: 22,638 Гкал

Количество т/энергии на **ГВС**: 11,823 Гкал

Количество подпиточной воды: (М1-М2): 174,488 м³ ~~т (м3)~~

Начальник тепловой инспекции: _____ Антипова Г.В.
(подпись)

Инженер - ПТИ: _____ Симаков А.А.
(подпись)

Ответственный представитель потребителя:

М.П. Зам директор Богомолов И.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Абонент: Жилтехсервис

Тип ТСЧ: Магика Д
Номер ТСЧ: EA910020

Расход1:	5,00 - 50,00	м3/ч	50	мм	dt min:	2	град. С
Расход2:	5,00 - 50,00	м3/ч	50	мм	t хв конст:	5,00	град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 25.05.2026 По: 23.06.2026

Дата	Энергия			Масса		Температура			Утечка	Подмес	Нараб.	Коды состоя-ния	Режим
	Енорм, Гкал	Ецркл., Гкал	Е утеч., Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	M1-M2, тонн	M2-M1, тонн	Траб, час		
25.05.26	0,490	0,252	0,238	95,804	93,466	56,36	53,66	2,70	2,339	0,000	24,00	2	1
26.05.26	0,005	0,005	0,000	5,217	5,192	37,45	36,76	0,69	0,025	0,000	24,00	23	8
27.05.26	0,000	0,000	0,000	0,003	0,004	25,55	26,46	-0,91	0,000	0,000	24,00	2	8
28.05.26	0,451	0,451	0,000	64,777	58,982	31,26	29,85	1,41	5,796	0,000	24,00	23	8
29.05.26	1,273	0,965	0,308	181,145	175,081	59,48	53,97	5,51	6,065	0,000	24,00	-	1
30.05.26	1,372	1,084	0,288	171,150	165,559	60,65	54,10	6,55	5,590	0,000	24,00	-	1
31.05.26	1,507	1,105	0,402	171,283	163,630	60,54	53,78	6,75	7,653	0,000	24,00	-	1
01.06.26	1,459	1,094	0,365	168,777	161,852	60,65	53,89	6,76	6,925	0,000	24,00	-	1
02.06.26	1,465	1,102	0,363	166,454	159,605	60,78	53,88	6,91	6,849	0,000	24,00	-	1
03.06.26	1,414	1,115	0,299	167,390	161,673	61,52	54,63	6,90	5,717	0,000	24,00	-	1
04.06.26	1,295	1,030	0,266	152,079	146,593	60,01	52,98	7,02	5,486	0,000	24,00	-	1
05.06.26	1,200	0,969	0,230	140,532	135,850	58,86	51,72	7,14	4,682	0,000	24,00	-	1
06.06.26	1,291	1,003	0,288	158,933	153,446	60,66	54,12	6,54	5,486	0,000	24,00	-	1
07.06.26	1,274	0,960	0,314	159,336	153,350	60,48	54,22	6,26	5,985	0,000	24,00	-	1
08.06.26	1,248	0,915	0,332	159,885	153,534	59,79	53,83	5,96	6,350	0,000	24,00	-	1
09.06.26	1,218	0,926	0,292	158,472	152,847	60,41	54,35	6,06	5,626	0,000	24,00	-	1
10.06.26	1,237	0,930	0,308	157,830	151,965	60,99	54,87	6,12	5,866	0,000	24,00	-	1
11.06.26	1,239	0,926	0,313	157,059	151,113	61,06	54,94	6,13	5,945	0,000	24,00	-	1
12.06.26	1,203	0,917	0,286	154,734	149,267	61,29	55,15	6,14	5,468	0,000	24,00	-	1
13.06.26	1,235	0,885	0,349	155,284	148,690	60,65	54,70	5,95	6,594	0,000	24,00	-	1
14.06.26	1,279	0,875	0,404	155,774	148,051	59,25	53,34	5,91	7,722	0,000	24,00	-	1
15.06.26	1,250	0,924	0,325	157,472	151,247	60,45	54,34	6,11	6,225	0,000	24,00	-	1
16.06.26	1,191	0,855	0,337	156,399	149,664	57,72	52,01	5,71	6,736	0,000	24,00	-	1
17.06.26	1,278	0,907	0,371	154,457	147,301	59,04	52,88	6,16	7,156	0,000	24,00	-	1
18.06.26	1,264	0,936	0,328	154,273	147,883	59,27	52,94	6,33	6,390	0,000	24,00	-	1
19.06.26	1,318	0,965	0,353	154,353	147,678	60,25	53,71	6,53	6,676	0,000	24,00	-	1
20.06.26	1,224	0,919	0,305	153,687	147,721	59,19	52,97	6,22	5,966	0,000	24,00	-	1
21.06.26	1,249	0,936	0,313	153,593	147,570	59,87	53,52	6,34	6,024	0,000	24,00	-	1
22.06.26	1,317	0,929	0,388	155,243	147,897	60,43	54,15	6,28	7,346	0,000	24,00	-	1
23.06.26	1,218	0,909	0,309	155,404	149,358	59,12	53,03	6,09	6,045	0,000	24,00	-	1
Итого	34,461	25,790	8,672	4296,800	4126,068	59,56	53,42	6,14	170,73	0,000	720,00		
Разность				170,732			6,14		170,732				

	норма	циркуляц	утечка	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
T	662,35			52,57	0,00	3,25	0,00	0,00	720,00
Ерасч.	34,461	25,790	8,672						

где Ецркл = M2*(t1-t2)/1000, а Еутеч = Енорм - Ецркл

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка
		Енорм., Гкал	M1, тонн	M2, тонн	час
Начало периода	00:00	8782,995	611849,188	600745,813	51164.83
Конец периода	24:00	8817,456	616146,000	604871,875	51884.83
Разница	-	34,461	4296,813	4126,063	720.00

Дата и время распечатки: 24.06.2026 13:09:17

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: